

## Leistungserklärung

Gemäß Bauproduktverordnung EU Nr. 305/2011

FSTDOP21006

**1. Produktfamilie:**

Siehe Anhang A

**2. Verwendungszweck:**

Brandschutz - Optischer Rauchwarnmelder für Wohnbereiche

**3. Name, eingetragener Handelsname und Anschrift des Herstellers:**

FireAngel Safety Technology Limited  
Vanguard Centre, Sir William Lyons Road  
Coventry, CV4 7EZ,GB

**Bevollmächtigter:**

Dienst des Bevollmächtigten  
77 Camden Street Lower  
Dublin  
D02 XE80  
Irland

**4. Leistungserklärung für Bauprodukte, die unter die harmonisierte Norm fallen:**

EN 14604:2005+AC:2008

**5. Systeme oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V**

System 1

**6. Zertifiziert durch:** CNPP CERT. Certification body (NB 1116), Route de la Chapelle Réanville  
CD 64, CS 22265 , F 27950 LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Die Zertifizierungsstelle führte die Typprüfung und die Erstinspektion des Herstellungsbetriebs und der werkseigenen Produktionskontrolle mit laufender Überwachungsbewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durch und stellte das EG-Konformitätszertifikat aus

**Bescheinigung über die Leistungsbeständigkeit:**

1116-CPR- 151 (FA6620 / FA6120 / AE6620 / AE6620-FR )  
1116-CPR-152 (FA6615 / FA6115 / FA6115-FR / AE6615)  
1116-CPR-153 (FA6611 / FA6111 / AE6611)


**7. Erklärte Leistung**

Alle Anforderungen, einschließlich wesentlicher Merkmale und entsprechender Leistungen für den beabsichtigten Gebrauch oder die Verwendungszwecke, wie in Punkt 2 beschrieben und in Übereinstimmung mit den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten wesentlichen Merkmalen (Punkt 8). Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

8. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht der in Punkt 7 deklarierten Leistung. Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt.

Wesentliche Merkmale	EN14604: 2005 Ziffer	Leistung
Nominale Aktivierungsbedingungen/ Empfindlichkeit, Ansprechverzögerung (Reaktionszeit) und Leistung unter Brandbedingungen	4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20	BESTANDEN
Betriebssicherheit	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.24	BESTANDEN
Toleranz gegenüber Versorgungsspannung	5.21	BESTANDEN
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit und Ansprechverzögerung, Temperaturbeständigkeit	5.7, 5.8	BESTANDEN
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Vibrationsfestigkeit	5.12, 5.13	BESTANDEN
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	5.9	BESTANDEN
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Korrosionsbeständigkeit	5.10	BESTANDEN
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit, Elektrische Stabilität	5.14	BESTANDEN
Hinweis: Es wird davon ausgegangen, dass die von dieser Norm erfassten Produkte im Brandfall funktionieren, bevor das Feuer so groß wird, dass ihre Funktion beeinträchtigt wird. Es besteht daher keine Funktionsanforderung, wenn sie einem direkten Angriff durch Feuer ausgesetzt sind.		

Unterzeichnet  
Für und im Namen von FireAngel Safety Technology Limited



I M Ballinger  
Leiter der Abteilung Zertifizierung  
FireAngel Safety Technology Limited  
Coventry, Vereinigtes Königreich

Erstmalige Ausstellung: 1st November 2021  
Überarbeitung: 3  
Datum der Überarbeitung: 31st Mai 2023

## Anhang A

Batteriebetriebene Rauchwarnmelder Mit herausnehmbarer Batterie	Batteriebetriebene Rauchwarnmelder Mit versiegelter Batterie
FireAngel FA6615 FireAngel FA6115 FireAngel FA6611 FireAngel FA6111 AngelEye AE6615 AngelEye AE6611	FireAngel FA6620 FireAngel FA6120 AngelEye AE6620